

शुद्धिपत्र / Corrigendum

कार्य का नाम: आईआईएसईआर पुणे में विभिन्न यूपीएस के लिए एसएमएफ बैटरी का प्रतिस्थापन।

NAME OF WORK : REPLACEMENT OF SMF BATTERIES FOR VARIOUS UPS AT IISER PUNE.

एनआईटी संख्या: 17/आईआईएसईआर/पुणे/2024-25

NIT No.: 17/IISER/Pune/2024-25

निविदा आईडी: 2024_IISRP_824267_1

Tender Id: 2024_IISRP_824267_1

विषय: बैटरी बदलने के लिए यूपीएस का विवरण ।

Subject: Details of UPS for replacement of battery.

शुद्धिपत्र / CORRIGENDUM		
S.N.	Bidder Query	IISER Pune Reply
1	We are requesting you to please provide us UPS Makes & UPS ratings.	Please refer Annexure A for details. (Copy attached)

बोली दाता ई-खरीद पोर्टल पर इस शुद्धिपत्र के संदर्भ में बोली प्रस्तुत करें। बीओक्यू आइटम की मात्रा और इकाई में कोई परिवर्तन नहीं। बोली दाताओं से अनुरोध है कि वे इसका ध्यान रखें और तदनुसार उद्धरण दें।

Bidder to submit the bid with reference to this corrigendum on E-procurement portal. No change in the quantity and unit of the BOQ item. Bidder are requested to take not of it and quote accordingly.

जारी करने की तिथि : 10 / 09 / 2024

Date of Issue : 10 / 09 / 2024



Superintending Engineer,

आईआईएसईआर पुणे।

IISER Pune.

भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे
INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH PUNE

डॉ. होमी भाभा मार्ग, पुणे 411008, महाराष्ट्र, भारत | Dr. Homi Bhabha Road, Pune 411008, Maharashtra, India
T +91 20 2590 8001 W www.iiserpune.ac.in



ANNEXTURE A

शुद्धिपत्र / CORRIGENDUM									
Sr.No.	UPS	Location	Make of UPS	Existing Battey		NEW battery			
				AH	Qty	AH	Qty		
1	160 KVA UPS 1	H cross	Novateur Electrical & Digital Systems Pvt Ltd	100	86	100	86		
2	160 KVA UPS 2	H cross	Novateur Electrical & Digital Systems Pvt Ltd	100	86	100	86		
3	100 KVA	Main building, Gr fl, A block	Novateur Electrical & Digital Systems Pvt Ltd	100	42	120	42		
4	100 KVA UPS 1	Main building, First fl, B block	Novateur Electrical & Digital Systems Pvt Ltd	100	42	120	42		
4	100 KVA UPS 2	Main building, First fl, B block	Novateur Electrical & Digital Systems Pvt Ltd	200	42	120	42		
5	40 KVA	Main building, Gr fl, NMR	Vertiv Energy Private Limited	120	34	120	34		
6	100 KVA	Animal House	Novateur Electrical & Digital Systems Pvt Ltd	120	42	120	42		
7	100 KVA UPS 1	Main building, Gr fl, C block	Vertiv Energy Private Limited	120	72	120	72		
7	100 KVA UPS 2	Main building, Gr fl, C block	Novateur Electrical & Digital Systems Pvt Ltd	200	42	200	42		
8	60 KVA	Main building, First fl, A block	Novateur Electrical & Digital Systems Pvt Ltd	75	40	75	40		
9	15 KVA	Hostel building 3	Consul Neowatt Power Solutions Pvt Ltd.	26	20	26	20		

Dikran

TOP